

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.C312.H06316

Срок действия с 17.05.2017 г. по 16.05.2020 г.

№ 2244061

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11C312
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СБО»
(ОС ПРОДУКЦИИ)

105120, г. Москва, Костомаровский пер., д. 3, стр. 4, комн. № 8,
тел. (495) 917-71-70, (499) 922-89-75

ПРОДУКЦИЯ

СТЕКЛО МНОГОСЛОЙНОЕ ПУЛЕСТОЙКОЕ

с композицией: 5-0,76-6-0,76-6-0,76-6-0,76-6-0,76-5-0,76-5-0,76-4-0,3 мм.

ТР 0008-19-16, ГОСТ 30826-2014

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
Код ОКПД2
23.12.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30826-2014 п. 5.1.10.

класс защиты по пулестойкости Бр4 при обстреле из автомата АКМ
7,62 мм, инд. 6П1 патроном с пулей ПС 7,62x39 мм, инд. 57-Н-231
со стальным термоупрочненным сердечником.

код ТН ВЭД России:
7007 29 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «Салаватстекло». ИНН: 0266004050.

453253, РФ, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АО «Салаватстекло». ИНН: 0266004050

453253, РФ, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18,

тел (3476) 33-52-51, факс (3476) 33-52-70.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 76/П17-011С от 02.05.2017 г.,

РЦИ СИЗ ОАО «НИИ СТАЛИ», рег. № RA.RU.22С307.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3.

Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2015

№ ТПС 15 100 52713 от 31.01.2017 г. выдан органом по сертификации систем и персонала TUV Thuringen e.V.



Руководитель органа

подпись

С.А. Жуков
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.И. Канунцов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации